



ADENDO 01 – EDITAL DE CONCORRÊNCIA 003/2018

Para melhor esclarecimento das empresas, em relação ao edital concorrência 003/2018, acrescentamos as seguintes orientações complementares:

1. As propostas devem ser encaminhadas com valores separados por campo. O clube terá a prerrogativa de contratar apenas 1 (um) ou ambos os campos;
2. O ponto de medição dos níveis de iluminância em lux, deve ser considerado do piso;
3. Os valores mínimos de 300 lux e máximo de 600lux é apenas um referencial, bem como a tabela anexada;
4. Considerar como altura total das torres:
 - Campo grande 19,00 metros;
 - Campo society 12,00 metros;
5. Considerar a distância das torres em relação ao alambrado do Campo Society:
 - Lado da arquibancada : 4,70 metros;
 - Lado do placar: 5,00 metros;