NOTAS

PROJETO REALIZADO CONFORME AS NORMAS VIGENTES.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS: LEI 9610/98.

DEMAIS INFORMAÇÕES ESTÃO DESCRITAS NO MEMORIAL ANEXO A ESSE PROJETO.

VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.

TODA E QUALQUER DÚVIDA DEVERÁ SER ESCLARECIDA JUNTO AO RESPONSÁVEL.

LEGENDA

SÍMBOLO	DESCRITIVO
	DISJUNTOR TRIPOLAR
	DISJUNTOR BIPOLAR
	DISJUNTOR MONOPOLAR
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
	CONTATOR COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO
	CONTATOR COM ACIONAMENTO REMOTO
	CONTATOR COM ACIONAMENTO PELO TIMER
DPS-20KA	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO MONOPOLAR



QDFL-VESTIÁRIO MASCULINO DO VALE			POTENCIA	TENSÃO	CORR.	SECÇÃO	DISJ.	DR	CONTATOR
Nº	FASE	DESCRIÇAO DO CIRCUITOS	(W)	(V)	(A)	(mm2)	(A)	(A)	(A)
1	R S	ILUMINAÇÃO CORREDOR	200	220	0,91	2,5	16		
2	T R	ILUMINAÇÃO VESTIARIO MASCULINO	200	220	0,91	2,5	16		
3	S T	ILUMINAÇÃO VESTIARIO FEMININO	200	220	0,91	2,5	16		
4	R S	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	100	220	0,45	2,5	16		
5	T R	TOMADAS 220V VESTIÁRIO MASCULINO 1	800	220	3,64	2,5	16	25	
6	S T	TOMADAS 220V VESTIÁRIO MASCULINO 2	800	220	3,64	2,5	16	25	
7	R S	TOMADAS 220V VESTIÁRIO FEMININO 1	800	220	3,64	2,5	16	25	
8	T R	TOMADAS 220V VESTIÁRIO FEMININO 2	800	220	3,64	2,5	16	25	
9	S T	TOMADAS 220V VENTILADOR VESTIÁRIO MASCULINO	800	220	3,64	2,5	16	25	
10	R S	TOMADAS 220V VENTILADOR VESTIÁRIO FEMININO	800	220	3,64	2,5	16	25	
11	T R	TOMADAS 220V ATENDIMENTO VESTIÁRIO MASCULINO	800	220	3,64	2,5	16	25	
12	S T	TOMADAS 220V ATENDIMENTO VESTIÁRIO FEMININO	800	220	3,64	2,5	16	25	
13	R S	TOMADAS 220V	800	220	3,64	2,5	16	25	
14	T R	TOMADAS 220V	800	220	3,64	2,5	16	25	
15	S T	TOMADAS 220V	800	220	3,64	2,5	16	25	
16	R S	TOMADAS 220V	800	220	3,64	2,5	16	25	
17	T R	TOMADAS 220V	800	220	3,64	2,5	16	25	
18	S T	TOMADAS 220V	800	220	3,64	2,5	16	25	
19	R S	TOMADAS 220V	800	220	3,64	2,5	16	25	
20	T R	TOMADAS 220V	800	220	3,64	2,5	16	25	
21	S	TOMADAS 127V VESTIÁRIO MASCULINO 1	800	127	6,30	2,5	16	25	
22	T	TOMADAS 127V VESTIÁRIO MASCULINO 2	800	127	6,30	2,5	16	25	
23	R	TOMADAS 127V VESTIÁRIO FEMININO 1	800	127	6,30	2,5	16	25	
24	S	TOMADAS 127V VESTIÁRIO FEMININO 2	800	127	6,30	2,5	16	25	
25	T	TOMADAS 127V VESTIÁRIO FEMININO 3	800	127	6,30	2,5	16	25	
26	R	TOMADAS 127V ATENDIMENTO VESTIÁRIO MASCULINO	800	127	6,30	2,5	16	25	
27	S	TOMADAS 127V ATENDIMENTO VESTIÁRIO FEMININO	800	127	6,30	2,5	16	25	
28	T	TOMADAS 127V	800	127	6,30	2,5	16	25	
29	R	TOMADAS 127V	800	127	6,30	2,5	16	25	
30	S	TOMADAS 127V	800	127	6,30	2,5	16	25	
31	T	TOMADAS 127V	800	127	6,30	2,5	16	25	
32	R	TOMADAS 127V	800	127	6,30	2,5	16	25	
33	S	TOMADAS 127V	800	127	6,30	2,5	16	25	
R1	R S T	DISJUNTOR RESERVA TRIFÁSICO 32A	2000	220	9,1	6,0	32		
R2	R S	DISJUNTOR RESERVA BIFÁSICO 25A	1000	220	4,5	4,0	25		
R3	T R	DISJUNTOR RESERVA BIFÁSICO 25A	1000	220	4,5	4,0	25		
R4	S	DISJUNTOR RESERVA MONOFÁSICO 16A	700	127	5,5	2,5	16		
R5	T	DISJUNTOR RESERVA MONOFÁSICO 16A	700	127	5,5	2,5	16		
TOTAL		R		127	82	25,0	100		
TOTAL		S		127	88	25,0	100		
TOTAL		T		127	84	25,0	100		
POTENCIA TOTAL					ADIC.	10%			26.290

revisão	data	descrição
R2	17/02/2019	Revisão Conforme Comentários
R1	04/12/2018	Revisão Conforme Comentários
R0	19/11/2018	Emissão Inicial

ASS:
CLIENTE: CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY

ASS:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Daniel Henrique
CREA 5069301938-SP

Clube Paineiras do Morumby

Mogi Engenharia
E-mail:adm.mogleng@gmail.com Tel.: 9-7595-3026

Endereço: Avenida Doutor Alberto Penteado, 605 - Morumbi, São Paulo - SP, 05678-000

projeto: Projeto Elétrico
assunto: Quadros Elétricos
desenho: Engº Daniel Henrique
etapa do projeto: Inicial
escala: sem escala
data: Dezembro/ 2018
revisão: 00
folha nº: 76/91