

ESCLARECIMENTOS 02 – EDITAL DE CONCORRÊNCIA 004/2018

1) No perímetro que será pavimentado, é para considerar piso podotátil ?

R: Não, apenas no início/término de escadas, e nas entradas para as quadras;

2) Na quadra que iremos demolir somente o piso, qual é a fundação existente ?

R: Não sabemos, pois é uma construção bem antiga do clube, mas acreditamos que seja uma fundação direta simples (Blocos e baldrame);

3) Na quadra que será construída avançando perto da pista de Cross, ficará uma caixa perdida? Não será necessário aterrar tudo?

R: Não será caixa perdida e nem um aterro, ficará o vão vazio, apenas blocos, vigas e laje.

4) Os 2 paredões serão de concreto correto?

R: Será construído somente 1 paredão novo, que poderá ser feito em alvenaria estrutural.

5) Qual marca considerar para os cabos de elétrica?

R: Especificação dos cabos a serem utilizados: categoria 750 volts, anti chama (1ª linha).