NOTAS

- PROJETO REALIZADO CONFORME AS NORMAS VIGENTES.
- TODOS OS DIREITOS RESERVADOS: LEI 9610/98.
- DEMAIS INFORMAÇÕES ESTÃO DESCRITAS NO MEMORIAL ANEXO A ESSE PROJETO.
- VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.
- TODA E QUALQUER DÚVIDA DEVERÁ SER ESCLARECIDA JUNTO AO RESPONSÁVEL.

LEGENDA

SÍMBOLO	DESCRITIVO
	DISJUNTOR TRIPOLAR
	DISJUNTOR BIPOLAR
	DISJUNTOR MONOPOLAR
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
	CONTATOR COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO
	CONTATOR COM ACIONAMENTO REMOTO
	CONTATOR COM ACIONAMENTO PELO TIMER
DPS-20KA	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO MONOPOLAR



QDFI-PISCINA OLIMPICA			POTENCIA	TENSÃO	CORR.	SECÇÃO	DISJ.	TIPO DE PARTIDA
Nº	FASE	DESCRIÇAO DO CIRCLITOS	(CV E W)	(V)	(A)	(mm2)	(A)	
13	R S T	PONTO DE FORÇA PARA LIMPEZA 1	3800	220	17,27	6,0	32	PONTO DE FORÇA
14	R S T	PONTO DE FORÇA PARA LIMPEZA 2	3800	220	17,27	6,0	32	PONTO DE FORÇA
15	R S T	ILUMINAÇÃO PISCINA COM ACIONAMENTO REMOTO	2500	220	11,36	4,0	25	PONTO DE FORÇA
23	T R	EXAUSTOR	1000	220	4,55	2,5	20	PONTO DE FORÇA
24	S T	TOMADAS USO GERAL 1 220V	1000	220	4,55	2,5	20	PONTO DE FORÇA
25	R S	TOMADAS USO GERAL 2 220V	1000	220	4,55	2,5	20	PONTO DE FORÇA
26	T R	TOMADAS USO GERAL 3 220V	1000	220	4,55	2,5	20	PONTO DE FORÇA
27	S T	TOMADAS USO GERAL 4 220V	1000	220	4,55	2,5	20	PONTO DE FORÇA
28	R S	TOMADAS USO GERAL 5 220V	1000	220	4,55	2,5	20	PONTO DE FORÇA
29	T R	TOMADAS USO GERAL 6 220V	1000	220	4,55	2,5	20	PONTO DE FORÇA
30	S T	BOMBA DOSADORA DE CLORO	1000	220	4,55	2,5	20	PONTO DE FORÇA
31	R S	TOMADAS 220V PISCINA 1	1000	220	4,55	2,5	20	PONTO DE FORÇA
32	T R	TOMADAS 220V PISCINA 2	1000	220	4,55	2,5	20	PONTO DE FORÇA
33	S T	ILUMINAÇÃO QUIOSQUE	400	220	1,82	2,5	16	PONTO DE FORÇA
34	R S	ILUMINAÇÃO PISCINA 2	400	220	1,82	2,5	16	PONTO DE FORÇA
35	T R	ILUMINAÇÃO GALERA A	400	220	1,82	2,5	16	PONTO DE FORÇA
36	S T	ILUMINAÇÃO GALERA B	400	220	1,82	2,5	16	PONTO DE FORÇA
37	R S	ILUMINAÇÃO GALERA C	400	220	1,82	2,5	16	PONTO DE FORÇA
38	T R	ILUMINAÇÃO CALDEIRA 1	400	220	1,82	2,5	16	PONTO DE FORÇA
39	S T	ILUMINAÇÃO CALDEIRA 2	400	220	1,82	2,5	16	PONTO DE FORÇA
40	R S	ILUMINAÇÃO INTERNA DA PISCINA	400	220	1,82	2,5	16	PONTO DE FORÇA
41	T R	TOMADA 220V DETECÇÃO DE GAZ	800	220	3,64	2,5	16	PONTO DE FORÇA
42	S T	COMANDO BOMBAS DE CIRCULAÇAO	200	220	0,91	2,5	16	PONTO DE FORÇA
43	R S	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	100	220	0,45	2,5	16	PONTO DE FORÇA
44	T	TOMADAS 127V PLACA	800	127	6,30	2,5	16	PONTO DE FORÇA
45	R	TOMADAS 127V COMUMPISCINA	800	127	6,30	2,5	16	PONTO DE FORÇA
46	S	TOMADAS USO GERAL 1 127V	800	127	6,30	2,5	16	PONTO DE FORÇA
47	T	TOMADAS USO GERAL 2 127V	800	127	6,30	2,5	16	PONTO DE FORÇA
48	R	TOMADAS USO GERAL 3 127V	800	127	6,30	2,5	16	PONTO DE FORÇA
49	S	TOMADAS USO GERAL 4 127V	800	127	6,30	2,5	16	PONTO DE FORÇA
50	T	TOMADAS USO GERAL 5 127V	800	127	6,30	2,5	16	PONTO DE FORÇA
51	R	TOMADAS USO GERAL 6 127V	800	127	6,30	2,5	16	PONTO DE FORÇA
C10	S T	COMANDO ILUMINAÇÃO DA PISCINA					16	COMANDO
C11	R S	COMANDO EXASUTOR					16	COMANDO
R1	R S T	DISJUNTOR RESERVA TRIFÁSICO 32A	2000	220	9,1	6,0	32	
R2	R S	DISJUNTOR RESERVA BIFÁSICO 25A	1000	220	4,5	4,0	25	
R3	T R	DISJUNTOR RESERVA BIFÁSICO 25A	1000	220	4,5	4,0	25	
R4	S	DISJUNTOR RESERVA MONOFÁSICO 16A	700	127	5,5	2,5	16	
R5	T	DISJUNTOR RESERVA MONOFÁSICO 16A	700	127	5,5	2,5	16	
TOTAL	R			127	93	25,0	100	
TOTAL	S			127	84	25,0	100	
TOTAL	T			127	95	25,0	100	
POTENCIA TOTAL					ADIC.	10%		28.637

revisão	data	descrição
R2	17/02/2019	Revisão Conforme Comentários
R1	04/12/2018	Revisão Conforme Comentários
R0	19/11/2018	Emissão Inicial

ASS:
CLIENTE: CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY

ASS:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Daniel Henrique
CREA 5069301938-SP

Clube Paineiras do Morumby

Mogi Engenharia
E-mail:adm.mogieng@gmail.com Tel.: 9-7595-3026

Endereço: Avenida Doutor Alberto Penteado, 605 - Morumbi, São Paulo - SP, 05678-000

projeto: Projeto Elétrico		assunto: Quadros Elétricos	
desenho: Engº Daniel Henrique		etapa do projeto: Inicial	folha nº: 6/91
escala: sem escala	data: Dezembro/ 2018	revisão: 00	